



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Багратионовского, Ладушкинского и
Мамоновского городских округов

ул. Иркутско-Пинской дивизии, д.17, г. Багратионовск, 238420
Телефон/факс: (40156)3-26-01, электронный адрес: 238420@mail.ru
Телефон доверия: (4012) 79-99-99

« 04 » 12 2020 г. № 445-4-9-49
На № - от -

Представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению
административного правонарушения

Рассмотрев, постановление № 53/4-9-49 от 04 декабря 2020 г. по делам об административных правонарушениях установлено, что 04 декабря 2020 года в 12 часов 30 минут завершены плановые выездные проверки зданий и территорий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад г. Багратионовска» по адресам: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 78; Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 95, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Багратиона, 21, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Саперная, 2, проведенные отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области, за соблюдением требований пожарной безопасности, в соответствии ч. 4 ст.1 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании распоряжений о проведении проверки ОНДиПР по Багратионовскому, Ладушкинскому и Мамоновскому городским округам от 23 октября 2020г. №№ 47, 48,49,50, по результатам которых составлены акты проверки соблюдения требований пожарной безопасности №№ 47,48,49,50 от 04.12.2020г.

В результате проведенных проверок установлено, что в 12 ч. 30 мин. 04 декабря 2020 г. в зданиях и территориях муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад г. Багратионовска» по адресам: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 78; Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 95, Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Багратиона, 21, Калининградская область, г. Багратионовск, ул.

Заведующему МБДОУ
«Детский сад г. Багратионовска»
Калининой А.Г.

Саперная, 2, юридическое лицо МБДОУ «Детский сад г. Багратионовска», нарушило требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Нарушение требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
Здание по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 78		
1.	Ширина эвакуационных выходов, ведущие непосредственно наружу (0,9 м и 0,86 м), а также ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек, ведущие в коридор и на наружные эвакуационные лестницы на первом и втором этаже составляют от 0,83 м до 0,9 м, что менее требуемого 1,2 м.	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 5.1.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
2.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке составляет 0,98 м, что менее требуемого 1,35 м	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п/п а) п. 4.4.1 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
3.	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа расположены от оконных проемов на расстоянии 0,45 м.; 0,70 м., что менее требуемого 1 м.	ч.1 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.33 <u>Правил</u> противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.4.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4.	В подвальном помещении (гардероб для сотрудников) отсутствует АУПС	Ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное) свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
5.	В подвальном помещении не рассчитаны категории на технические помещения (котельная). В зависимости от категорий помещений, подвал не отделен от лестничной клетки тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре. Вместо указанного тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери при размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только категорий В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности	ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.18, 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)
Здание по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Пограничная, 95		
6.	В помещениях с пребыванием более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход (социальный класс, изо студия, компьютерный класс, диалог наук)	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194;
7.	Заполнение проема ограждающей конструкции лифтовой шахты, не соответствует 1-му типу (на 3-м этаже люк, ведущий в помещении лифтовой шахты, выполнен из материала с неопределенным пределом огнестойкости)	ч. 15 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ

8.	Помещение пищеблока не выделено противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го; Для помещений технического назначения (архив, костюмерная, прачечная и складские помещения в подвале) не определена категория по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.1.2, 5.2.6, 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»
9.	Не все помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (помещения складов, технические помещения, помещение В2 в пищеблоке)	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10.	Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости трубопроводами, воздуховодами не имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. (чердачное помещение) В местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров (помещение в подвале, выделенное противопожарными преградами, имеет щели в месте прохождения труб)	ст.88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 22 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 5.2.4 СП 2.13130.2020 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утверждены Приказом МЧС РФ от 12.03.2020 №151)
11.	Запоры на дверях эвакуационных выходов, не имеют приспособлений для свободного открывания изнутри без ключа (двери, ведущие на лестничную клетку)	п. 35 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
12.	При обслуживании (монтаже, ремонте) автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также системы дымоудаления не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: - горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м (в группе «Одуванчики») - при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50мм.; - формирование сигнала на управление в автоматическом режиме установки дымоудаления, осуществляется при срабатывании от одного пожарного извещателя; - при переходе на резервный источник питания не обеспечивается работа электроприемников в дежурном режиме в течении 24ч., плюс 1ч. работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме; - звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше	ст. 84, 83, 91, 56, 85 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 61, 63 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п.п. 13.14.5, 13.3.6, 13.14.8, 14.1, 15.2 А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №175); п.п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 3.13130.2009 «Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173),

	допустимого уровня звука постоянного шума; - Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя; - Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей; - Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта, а именно: система дымоудаления находится в неработоспособном состоянии. (При сработке АУПС в коридоре подвала, 1-го этажа, система дымоудаления запустилась, клапана не открылись. Противопожарные клапаны дымоудаления, расположенные в коридоре 2-го, 3-го этажей не подключены к электропитанию.)	
Здание по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Багратиона, 21		
13.	Ширина эвакуационного выхода из старшей группы № 1,2, средней группы № 1,2, подготовительной группы, спортивного зала, коридоров на лестничную клетку в коридор на первом и втором этаже составляет от 0,74 м до 0,8 м, что менее требуемого 1,2 м.	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 5.1.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
14.	В подсобном помещении правого крыла на первом этаже отсутствует АУПС	Ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Приложение А (обязательное) свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
15.	Ширина марша лестниц в лестничных клетках правого и левого крыла составляет 0,94 м, что менее требуемого 1,35 м.	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.4.1 а) свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
16.	В помещениях коридора 1,2 го этаже, пищеблока, прачечной, средней группы расстояние от пожарных извещателей до светильников менее 0,5 м	Ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
17.	Приемно-контрольное устройство расположено в помещении без круглосуточного нахождения дежурного персонала.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»
18.	Помещения пищеблока, не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го.	ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 5.1.2, 5.2.6, 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)
19.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа левого и правого крыла расположена от оконных проемов на расстоянии 0,35, что менее требуемого 1 м.	ч.1 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.33 <u>Правил</u> противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.4.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной

		защиты. Эвакуационные пути и выходы»
Здание по адресу: Калининградская область, г. Багратионовск, ул. Саперная, 2		
20.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки на наружную эвакуационную лестницу и из коридора на лестничную клетку первого, второго этажа составляет от 0,68 м до 0,86 м, что менее требуемого 1,2 м.	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 5.1.4 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
21.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке составляет 0,96 м, что менее требуемого 1,35 м	ч.ч. 1, 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п/п а) п. 4.4.1 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
22.	Наружная эвакуационная лестница 3-го типа расположена вплотную к оконному проему, что менее требуемого 1 м.	ч.1 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.33 <u>Правил</u> противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390); п. 4.4.7 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
23.	К зданию отсутствует подъезд со всех сторон	ст. 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п/п в) п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»
24.	Дымовая труба котельной установки здания не оборудована искрогасителем	п/п з) п.83 <u>Правил</u> противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390)
25.	Подвальный этаж не отделен от первого противопожарной перегородкой 1 типа (перегородка деревянная) В зависимости от категорий помещений, подвал не отделен от лестничной клетки тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре. Вместо указанного тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери при размещении в подвале помещений производственного и складского назначения только категорий В4 и Д по взрывопожарной и пожарной опасности	ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»
26.	Для технических и складских помещений не определена категория по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».	ст.ст. 52, 59, 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.20 <u>Правил</u> противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390) п.п. 5.2.6, 5.1.2, 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)

Вам необходимо:

Принять меры по соблюдению требований пожарной безопасности и обеспечению пожарной безопасности,


В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, **в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах** должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной

ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С уважением,

Заместитель начальника отдела
подполковник внутренней службы

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical stroke, representing the initials and surname of S.I. Tarasov.

С.И. Тарасов